

ANALYSERAPPORT
72950/12

 Gilleleje Vandværk
 Kastanie Allé 71
 3250 Gilleleje

 Udskrevet: 06-08-2012
 Version: 1
 Udtaget: 24-07-2012 12.55
 Modtaget: 24-07-2012
 Påbegyndt: 24-07-2012
 Udtaget af: Lab/MB

Råvand

Sagsnummer: Esum vv
Kunde: Gilleleje Vandværk, Kastanie Allé 71, 3250 Gilleleje

Prøvested: Esum Vandværk, DGU 187.1517 - 1, , Gilleleje
 DGU 187.1517. Prøvehane
Prøvetype: Boringskontrol,

RESULTATER FOR PRØVE 72950/12

Parameter	Resultat	Enhed	Metode
FELTMÅLINGER:			
Temperatur ved prøveudtagning	9.5	°C	-
Iltindhold ved prøveudtagning	0.2	mg/l	-
LABORATORIEUNDERSØGELSER			
Ledningsevne	58	mS/m	DS 288
pH	7.5	pH	DS 287,AK.26
Ammonium, NH ₄ ⁺	0.59	mg/l	DS 224,MOD AK 165
Nitrit, NO ₂ ⁻	<0.0016	mg/l	DS 222,MOD AK 165
Nitrat, NO ₃ ⁻	0.109	mg/l	DS 222+223,MOD,AK165
Fluorid, F ⁻	0.27	mg/l	DS 218,MOD
Jern, Fe	2.8	mg/l	SM 17udg,3120B
Mangan, Mn	0.13	mg/l	SM 17udg,3120B
Natrium, Na ⁺	17	mg/l	SM 17udg,3120B
Kalium, K ⁺	2.3	mg/l	SM 17udg,3120B
Calcium, Ca ⁺⁺	86	mg/l	SM 17udg,3120B
Magnesium, Mg ⁺⁺	12	mg/l	SM 17udg,3120B
Hydrogencarbonat, HCO ₃ ⁻	319	mg/l	DS 253
Sulfat, SO ₄ ⁻⁻	7	mg/l	SM17udg.1989 4500
Inddampningsrest	340	mg/l	DS 204
Aggressiv kuldioxid, CO ₂	<2.0	mg/l	DS 236
Hydrogensulfid, H ₂ S	0.02	mg/l	DS 278
NVOC	2.9	mg/l	SM 17udg,5310 C
Total phosphor, P	0.288	mg/l	DS/EN ISO 6878:2004
Chlorid, Cl ⁻	25	mg/l	DS/EN ISO 15682:2001
Bor, B	40	µg/l	SM 17udg,3120B
Arsen, As	0.38	µg/l	ICP/MS
Barium, Ba	83	µg/l	ICP/MS
Kobolt, Co	<0.01	µg/l	ICP/MS
Nikkel, Ni	0.14	µg/l	ICP/MS
Methan, CH ₄	0.3	mg/l	GC/FID/vand AK.65
2,4-dichlorphenol	<0.010	µg/l	GC/MS AK158
2,6-dichlorphenol	<0.010	µg/l	GC/MS AK158
Pesticider, Drikkevand grundpakke	i.p.	-	GC/LC/MS
Mechlorprop(MCPP)	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK: 78
MCPA	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Dichlorprop(2,4-DP)	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
2,4-D	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Simazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Atrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Dichlobenil	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78
4-Chlorprop (4-CPP)	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
2,6-Dichlorprop (2,6-DCPP)	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Desisopropylatrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Desethylatrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Hydroxyatrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78

2,6-Dichlorbenzamid (BAM)		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Bentazon		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Hexazinon		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
ETU (Ethylthiourea)	#	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Aminomethylphosphorsyre, AMPA		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK144
Desethyl-desisopropylatrazin	#	<0.010	µg/l	LC/MS/MS AK189
Desethyl-hydroxy-atrazin	#	<0.010	µg/l	LC/MS/MS AK189
Desisopropyl-hydroxy-atrazin	#	<0.010	µg/l	LC/MS/MS AK189
2,6-dichlorbenzoesyre	#	<0.010	µg/l	LC/MS/MS AK189
Didealkyl-hydroxy-atrazin	#	<0.010	µg/l	LC/MS/MS AK189
Desethylterbutylazin		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Glyphosat		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK144
Hydroxysimazin		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
4-nitrophenol		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK.78

KOMMENTARER

Ingen kommentar



Mikkel West-Nørgaard

Kopi sendt til:

Gribskov Kommune Vedr. vandforsyninger, Græsted Stationsvej 8, 3230 Græsted
Sundhedsstyrelsen, Borups Allé 177, 4., 2400 København NV
Jørgen Petersen, Bøgebjergvej 42, 3230 Græsted
Per Møller, ,